

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

\_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ Номер свидетельства о допуске: \_\_\_\_\_

Сведения об объекте:

\_\_\_\_\_

Основание для проведения проверки:

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

### КАРТА КОНТРОЛЯ

**соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.24.2 – 2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха»  
при выполнении видов работ: Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;  
Устройство и демонтаж системы отопления**

#### **Обозначения и сокращения:**

ПД – проектная документация

ППР – проект производства работ

ПМИ – программа и методика испытаний

РД – рабочая документация

№ п.п.	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Результат		Приложения, примечания
			Норма	Фактически представлено	
<b>Этап 1: Подготовительный работы</b>					
1.1	СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011	Наличие оригинального документа			
1.2	РД (ПД)	Наличие комплекта документов (схем и чертежей со штампом «К производству работ»)	В соответствие с СП 48.13330.2011, п. 7.1.1		
1.2	ППР	Наличие комплекта ППР	В соответствии с СП 48.13330.2011, п.п.5.7.3-5.7.10		
1.3	Журналы производства работ	Наличие общего (или специального) журнала работ	Соответствие требованиям РД 11.05.2007		
1.4	Разработка ПМИ	Наличие ПМИ	Комплект ПМИ		
1.4	Применяемые материалы, оборудование, сетевое оборудование	Наличие записей в журнале работ, документы	Записи в журнале работ. Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование (проверка на соответствие требованиям РД)		
<b>Этап 2: Проведение монтажных работ</b>					
2.1	Скрытые работы	Наличие: актов освидетельствования скрытых работ	Акты освидетельствования скрытых работ по РД 11-02-2006, Приложение №3;		
2.2	Сдача монтажных работ	Наличие акта об окончании монтажных работ	Акт об окончании монтажных работ		

<b>Этап 3. Промежуточные испытания</b>					
3.1	Параметры отдельных систем вентиляции и кондиционирования	Наличие записей в журнале работ	Записи в журнале работ. В соответствии с методиками п. 6 СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011		
<b>Этап 4 Пусконаладочные работы</b>					
4.1	Наладка отдельных устройств систем вентиляции и кондиционирования	Наличие записей в журнале работ	Записи в журнале работ, отчеты.		
4.1.1	Испытания вентиляторов и сетей воздухопроводов	Наличие записей в журнале работ	Записи в журнале работ раздел отчета. Соответствие параметров данным РД (ПД) и сопроводительной документации; наличие раздела отчета по Приложению		
4.1.2	Испытания воздухонагревателей, камер орошения, местных отсосов и воздушного душа	Наличие записей в журнале работ	Записи в журнале работ раздел отчета по п.п.7.4-7.9 СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011		
4.1.3	Наладка устройств распределения воздуха, пылеулавливающих устройств, систем естественной вентиляции и аэрации	Наличие записей в журнале работ	Записи в журнале работ раздел отчета по п.п. 7.10-7.13 СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011		
4.1.4	Наладка кондиционеров (автономного, неавтономного, эжекционного)	Наличие записей в журнале работ	Записи в журнале работ раздел отчета по п.п. 7.10-7.13 СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011		

4.2	Наладка систем противодымной вентиляции	Наличие записей в журнале работ	Записи в журнале работ; раздел отчета по разд.8 СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011		
4.3	Наладка систем центрального кондиционирования	Наличие записей в журнале работ	Записи в журнале работ; раздел отчета по разд. 9 СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011		
<b>Этап 5 Сдача инженерной системы</b>					
5.1	Документы приемки систем вентиляции и кондиционирования воздуха	Наличие чертежей в составе исполнительной документации	Паспорт вентиляционной системы; Отчеты; акт приемки систем		
5.2	Свидетельство о допуске, сертификаты и паспорта установленного оборудования	Наличие документов в составе исполнительной документации	Свидетельство о допуске в эксплуатацию, сертификаты и паспорта установленного оборудования		

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.24.2 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.24.2 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

---



---

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Приложения: \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт \_\_\_\_\_  
Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_ Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_ Подпись

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

